

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава-руководитель  
АМО «Еравнинский район»



Ц.Г.Шагдаров

«13» мая 2019 г.

Заведующая МАОУ  
«Сосново-Озерский детский  
сад «Белочка»



Березовская Н.Т.

«13» мая 2019 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сосново-Озерский детский сад «Белочка»**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): **образовательные услуги, услуги присмотра и ухода»**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ **1** \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ **498,9** \_\_\_\_\_ кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ **1** \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ **3429** кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сосново-Озерский детский сад «Белочка» (МАОУ «Сосново-Озерский детский сад «Белочка»**

Адрес места нахождения организации: **671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское, ул. Нагорная, 6.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

Административно-территориальная \_\_\_\_\_ подведомственность \_\_\_\_\_ (федеральная, региональная, муниципальная): **Муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация муниципального образования «Еравнинский район»: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113**

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Форма оказания услуг (*на объекте*, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):        на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети*, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):        *дети*

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	стоянка отсутствует, не выделено парковочное место, не установлен знак «Парковка для инвалидов»
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют, нет необходимости (1-этажное здание)
4.	поручни	отсутствуют (вдоль стен по коридору, на входной лестнице)
5.	пандусы	не соответствуют требованиям (ширина, длина, уклон больше 5%, нет специального покрытия, двухуровневых поручней)
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют, нет необходимости (1-этажное здание)
7.	раздвижные двери	отсутствуют
8.	доступные входные группы	не соответствует требованиям (ширина дверного проема <u>75</u> см, отсутствует вывеска с рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, высота порога более 5-10 см, ручка неудобная для обхвата, нет доводчик)
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	дверной проем не соответствует требованиям (0,87 м) (не достаточная ширина для проезда инвалидной коляски), отсутствуют унитазы с поручнями, раковины не соответствуют (без поручней)
10.	достаточная ширина дверных проемов в	не соответствуют (пороги <u>10</u> см.),

	групповые комнаты, лестничных маршей, площадок	недостаточная ширина (0,87 см) для проезда инвалидной коляски
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ответственный работник ДОУ, назначенный приказом руководителя
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведены инструктажи об оказании помощи ММГн
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да, для сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения, слуха, НОДА
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да

6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12.	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1.	Для обеспечения условной доступности инвалидов необходимо оборудовать стоянку для автотранспорта инвалидов, оборудовать пути движения инвалидов от остановки автотранспорта (в том числе автобусную остановку) до входа в здание, места для отдыха в соответствии с СП-59.13330.2012.	2019-2020
2.	Для обеспечения условной доступности инвалидов категорий (к,о,с,у) необходимо привести в соответствие нормативным требованиям пандус, смонтировать поручни на наружной лестнице, нанести тактильную и визуальную информацию на двери и элементы крыльца.	2019-2020
3.	Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную.	2019-2030
4.	Установить размещение информационных обозначений помещений. Все информационные рельефные таблички к каждому ТР, помещению рядом ТСР с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки организовать систему оповещения в Орг, экстренных ТР, случаях и ТСР обозначить пути эвакуации.	2019-2020
5.	Для обеспечения условной доступности инвалидов категорий (к,г,о,с,у) необходимо расширить входные группы и дверные проемы в помещения, провести демонтаж порогов в здании, групповые, санитарно-гигиенические помещения, в туалетных комнатах установить раковины и унитазы с поручнями в соответствии с СП-59.13330.2012.	2019-2030

-----  
 <\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.